

| | | | | |
|---------------------------|--|---|---|---|
| | | | С.Е.; Отсутствуют стажировочные листы | 17.12.18 Устранено 17.12.18 |
| 12.11.2018- 07.12.2018 | ГУ МЧС России по Саратовской обл. УНД и ПР, отдел НД и ПР по г. Саратову | Плановая выездная проверка за период 12.11.2018 - 07.12.2018 | <p>В коптерке на 3 этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем).</p> <p>В кубрике (помещение № 44) на 3 этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем).</p> <p>В кубрике (помещение № 43) на 3 этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем).</p> <p>В кабинете № 51 на 3 этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем).</p> <p>Двери, ведущие из коридора 3 этажа на лестничную клетку у кабинета № 52, не имеют уплотнения в притворе.</p> <p>Кабинет № 21 не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют дымовые пожарные извещатели).</p> <p>Двери, ведущие из коридора 2 этажа на лестничную клетку у помещения № 216 спального корпуса, не имеют уплотнения в притворе.</p> <p>Двери, ведущие из коридора 3 этажа на лестничную клетку между помещениями № 316 и № 317 спального корпуса, не имеют уплотнения в притворе.</p> <p>Расстояние между извещателями в коридоре 3 этажа спального корпуса более 9 м. (13 м. и 14 м.).</p> <p>В коридоре на 3 этаже у помещения № 317 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем).</p> <p>В служебном помещении медпункта на 1 этаже</p> | Мероприятия по устранению проводятся до 01.08.2019 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>спального корпуса эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем).</p> <p>В изоляторе медпункта на 1 этаже спального корпуса эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем).</p> <p>Отсутствуют двери с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах, отделяющие коридор 1 этажа у медпункта от лестничной клетки.</p> <p>Помещение хранения бытовой химии и хозяйственного инвентаря вещевого склада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют дымовые пожарные извещатели).</p> <p>Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта в помещении № 94 вещевого склада на 1 этаже спального корпуса (дымовой пожарный извещатель автоматической установки пожарной сигнализации находится в состоянии «Тревога»).</p> <p>В кабинете психологической службы учебного корпуса эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями).</p> <p>Борцовский зал на 1 этаже учебного корпуса не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют дымовые пожарные извещатели).</p> <p>В помещении серверной на 1 этаже учебного корпуса эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем).</p> <p>Заполнение проема в помещении серверной на 1 этаже выполнено с пределом огнестойкости менее</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>ЕІ 60 (дверь не противопожарная).</p> <p>Не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.</p> <p>Помещение слесарей на 1 этаже спального корпуса не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют дымовые пожарные извещатели).</p> <p>Отсутствуют двери с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах отделяющие коридор 1 этажа от лестничной клетки у помещения слесарей.</p> <p>На 1 этаже спального корпуса под спальными помещениями размещено помещение столярного класса (категории В3).</p> <p>Автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.</p> | |
|--|--|--|--|